

УЗГОДЖЕНО:
Головний інженер
КП «Жилсервіс-Дніпро» ДМР
В.С. Руденко



Температурний графік 150-70

Роботи теплових мереж від котельних з котлами середнього тиску комунального підприємства «Жилсервіс-Дніпро» Дніпровської міської ради з температурою нагріву теплоносія не вище 150 С⁰

Температура зовнішнього повітря. С ⁰	Температура води в палаючій мережі. С ⁰	Температура води в місцевій системі опалення. С ⁰	Температура води в зворотному трубопроводі. С ⁰
-24	150.0	95.0	70
-23	147.2	93.5	69.1
-22	144.3	91.9	68.1
-21	141.5	90.4	67.2
-20	138.6	88.8	66.2
-19	135.7	87.3	65.3
-18	132.9	85.7	64.3
-17	130.0	84.2	63.3
-16	127.1	82.6	62.3
-15	124.2	81.0	61.4
-14	121.3	79.4	60.4
-13	118.4	77.8	59.4
-12	115.5	76.2	58.3
-11	112.6	74.6	57.3
-10	109.6	73	56.3
-9	106.7	71.3	55.3
-8	103.7	69.7	54.2
-7	100.8	68.0	53.1
-6	97.8	66.4	52.1
-5	97.8	64.7	51.0
-4	91.8	63	49.9
-3	88.8	61.3	48.8
-2	85.8	59.6	47.7
-1	82.7	57.8	46.5
0	79.7	56.1	45.4
1	76.6	54.3	44.2
2	73.5	52.6	43.0
3	70.4	50.8	41.8
4	67.3	48.9	40.6
5	64.1	47.1	39.4
6	61.0	45.2	38.1
7	57.8	43.4	36.8
8	54.8	41.4	35.5
9	51.3	39.5	34.1
10	48	37.5	32.7

Розробив:
Начальник відділу енергоресурсів

Лисенко Н.М.