

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**Послуги зі встановлення кондиціонерів ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, UA-2023-08-16-004851-a**

#### Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі Послуги зі встановлення кондиціонерів ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

#### Технічна специфікація

Адреса надання послуги: амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресами м. Дніпро, вул. Ламана, 4 та пр. Героїв, 22.

Приміщення розташовані на 1-4 поверхах.

#### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення кондиціонерів	шт	13	
2	Кондиціонер	шт	13	
3	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, прислудування до електричної мережі	шт	13	
4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	м	64	
5	Труба мідна діам. 9,52 мм (3/8")	мп	64	
6	Труба мідна діам. 6,35 мм (1/4")	мп	64	
7	Монтаж трубопроводів, діаметр умовного проходу 15 мм	м	64	
8	Труба м/п Aqua-Pexall 16/2	м	64	
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	64	
10	Стрічка до ізоляції Benda vinyl 105мм (25м)	шт	5	
11	Прокладка кабеля міжблокового	м	30,5	
12	Провід ПВС	м	30,5	
13	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	65	
14	Кронштейн для кріплення (комплект)	шт	13	

Усі посилання у тендерній документації на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

#### Загальні вимоги:

1. Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуги або зміну обсягів та складу робіт з надання послуги (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти дефектного акту), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.
2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
3. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.
4. Учасником у складі пропозиції мають бути надані:
  - договірна ціна;
  - пояснювальна записка;
  - локальний кошторис;
  - відомість ресурсів;
  - розрахунки загальнопромислових та адміністративних витрат;
  - розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.
5. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
6. Вимоги до кондиціонерів:

#### Основні функції:

Фільтрування	так
Охолодження	так
Осушення повітря	так
Обігрів	так
Вентиляція	так

#### Основні характеристики:

Тип фреону (холодоагент)	R410a
Споживана потужність, кВт	Холод: 0,765 / Тепло: 0,726
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб	51
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max	28/32/38
Розміри зовнішнього блоку, мм	681X434X285
Розміри внутрішнього блоку, мм	715X285X195

Розмір приміщення, м <sup>2</sup>	28
Продуктивність охолодження, кВт	2,5
Продуктивність обігріву, кВт	2,55
Повітряпродуктивність, м <sup>3</sup> /год	550
Напруга, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Енергоефективність у режимі охолодження (EER)	3.4
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP)	2.7

**Додаткова інформація:**

Діапазон зовнішніх температур на обігрів	до +43°C
Діапазон зовнішніх температур на охолодження	від -7°C
Автоматичний перезапуск	так
Таймер увімкнення-вимкнення	так
Пульт ДУ	так
Офіційна гарантія, не менше	2 роки
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку	443
Максимальна довжина магістралі, м	15
Максимальний перепад висоти, м	5
∅ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм)	9,53 / 3/8"
∅ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм)	6,38 / 1/4"

**Установчі та інші документи щодо ведення господарської діяльності, які учасник має надати у складі тендерної пропозиції:**

1. Статут або інший установчий документ.

2. Довідка, яка містить відомості про Учасника:

- реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон);
- керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або облікова картка платника податків (для учасників фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців).

4. Власноруч завірену копію паспорту (для учасників фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців).

5. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість або витяг з реєстру платників єдиного податку за встановленою формою.
6. Довідка у довільній формі про те, що запропоновані учасником роботи (послуги) будуть виконані із врахуванням екологічних вимог, що викладені в Законі України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища», а також розроблених відповідно до нього Земельного, Водного, Лісового кодексів, Законів «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про поводження з радіоактивними відходами» та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля.
7. Лист у довільній формі, в якому учасник гарантує що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт.
8. Ліцензію на провадження господарської діяльності відповідно до предмету закупівлі (у разі необхідності отримання такої ліцензії згідно із нормами чинного законодавства). У разі, якщо відсутня необхідність в отриманні ліцензії, згідно із нормами чинного законодавства, Учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні нормативно правові акти законодавства.
9. Для підтвердження ефективного використання матеріально-технічної бази та ефективного використання її складових в процесі виконання роботи надати скан-копію оригіналу діючого Сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю»; скан-копію оригіналу діючого Сертифікату ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці»
10. Дозвільні документи підприємства на виконання робіт підвищеної небезпеки, які будуть виконуватись на об'єкті згідно Додатку 3 тендерної документації та локальних кошторисів Учасника, у відповідності до Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (зі змінами), а саме: Дозвіл Державної служби України з питань праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки, Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці.

**Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення**

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 315 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:



Крошевич Т.Ю.