

## ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –  
рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради  
від 01.09.2020 № 908 «Про затвердження Правил приймання  
стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра»

1. Вид та назва регуляторного акта (далі – РА), результативність якого відстежується: рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.09.2020 № 908 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

– забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів, поліпшення якості річкової води в рекреаційній зоні;

– забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулюванню, зажирюванню, закупорці трубопроводів, а також агресивному впливу забруднювальних речовин на матеріал труб, колодязів, устаткування);

– забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд, поліпшення очищення стічних вод (запобігання порушенню технологічного режиму очищення стічних вод унаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднювальних речовин);

– встановлення допустимих концентрацій для кожної забруднювальної речовини, що може скидатися споживачами в систему каналізації, відповідальності та міри впливу за їх перевищення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод у міську каналізацію.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 14.10.2024–31.10.2024.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності РА здійснювалося шляхом аналізу наявної облікової та звітної інформації у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та Комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.

## 8. Показники результативності РА:

| Показник результативності                           | 2022 рік                                                                                           | 2023 рік                                                                                        | 2024 рік (очікуване виконання)                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                               | 4                                                                                               |
| Кількісні:                                          |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Кількість забруднювальної речовини в стічних водах: |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Хімічне споживання кисню (ХСК)                      | ЦСА – 8563,50 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 9948,50 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 2950,00 г/м <sup>3</sup> | ЦСА – 8255,5 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 9100,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 2500,0 г/м <sup>3</sup> | ЦСА – 7330,5 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 8753,5 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 2300,0 г/м <sup>3</sup> |
| Завислі речовини та речовини, що спливають          | ЦСА – 5000,00 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 5000,00 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 5000,00 г/м <sup>3</sup> | ЦСА – 4900,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 5000,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 4725,0 г/м <sup>3</sup> | ЦСА – 4680,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 4880,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 4550,5 г/м <sup>3</sup> |
| Азот (сума азоту органічного та амонійного)         | ЦСА – 187,53 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 150,42 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 75,46 г/м <sup>3</sup>     | ЦСА – 178,25 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 144,5 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 80,5 г/м <sup>3</sup>    | ЦСА – 169,3 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 136,7 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 72,5 г/м <sup>3</sup>     |
| Фосфор загальний                                    | ЦСА – 93,73 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 56,81 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 20,22 г/м <sup>3</sup>       | ЦСА – 87,6 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 62,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 25,5 г/м <sup>3</sup>       | ЦСА – 84,6 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 52,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 20,5 г/м <sup>3</sup>       |
| Нафта та нафтопродукти                              | ЦСА – 10,42 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 5,63 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 0,00 г/м <sup>3</sup>         | ЦСА – 9,88 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 6,2 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 1,4 г/м <sup>3</sup>         | ЦСА – 9,3 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 5,4 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 0,0 г/м <sup>3</sup>          |
| Жири рослинні та тваринні                           | ЦСА – 605,00 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 382,00 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 120,60 г/м <sup>3</sup>    | ЦСА – 625,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 300,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 100,0 г/м <sup>3</sup>    | ЦСА – 515,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 285,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 88,5 г/м <sup>3</sup>     |
| Хлориди                                             | ЦСА – 2215,81 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 363,27 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 8500,00 г/м <sup>3</sup>  | ЦСА – 1876,5 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 320,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 6400,0 г/м <sup>3</sup>  | ЦСА – 1710,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 300,0 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 5700,0 г/м <sup>3</sup>  |
| Сульфати                                            | ЦСА – 411,26 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 254,16 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 82,55 г/м <sup>3</sup>     | ЦСА – 403,0 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 240,1 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 89,0 г/м <sup>3</sup>     | ЦСА – 375,8 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 226,5 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 80,5 г/м <sup>3</sup>     |
| СПАР аніонні                                        | ЦСА – 84,75 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 19,90 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 0,00 г/м <sup>3</sup>        | ЦСА – 81,8 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 22,3 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 2,5 г/м <sup>3</sup>        | ЦСА – 70,5 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 17,6 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 0,0 г/м <sup>3</sup>        |
| Залізо                                              | ЦСА – 28,27 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 29,90 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 12,46 г/м <sup>3</sup>       | ЦСА – 27,6 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 27,9 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 14,2 г/м <sup>3</sup>       | ЦСА – 26,7 г/м <sup>3</sup><br>ЛСА – 27,1 г/м <sup>3</sup><br>ПСА – 14,9 г/м <sup>3</sup>       |

| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3                                                                                   | 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Кількість виявлених порушень у частині понаднормативного скиду забруднювальних речовин у систему централізованого водовідведення, од.                                                                                 | 637          | 405                                                                                 | 365          |
| Сума надходжень грошових коштів, нарахованих за результатами перевірок, за перевищення рівня вмісту забруднювальних речовин у стічних водах споживачів, що скидаються до системи централізованого водовідведення, грн | 5 393 464,26 | 6 318 182,88<br>(з урахуванням підвищення тарифу та збільшення обсягів стічних вод) | 4 000 000,00 |
| Якісні (у бальній системі в межах розділу IV)*:                                                                                                                                                                       |              |                                                                                     |              |
| Показники якості стічних вод споживачів, що скидаються до системи централізованого водовідведення                                                                                                                     | 2            | 2                                                                                   | 3            |
| Рівень поінформованості суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                      | 4            | 4                                                                                   | 4            |

\* Оцінка здійснена за 4-бальною системою, з яких 4 – якісного показника більшою мірою досягнуто; 3 – якісного показника досягнуто більше ніж на 50 %; 2 – якісного показника досягнуто менше ніж на 50 %, 1 – якісного показника практично не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:


Внаслідок запровадження РА в м. Дніпрі вдосконалено систему відведення стічних вод від промислових підприємств і об'єктів господарської діяльності.

В цілому дія РА позитивно впливає на стан приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра. Прийняття РА позитивно впливає на вдосконалення відносин між КП «Дніпроводоканал» та споживачами послуг із водовідведення, захист прав КП «Дніпроводоканал» та споживачів, сприяє запобіганню екологічно небезпечним ситуаціям.

Під час проведення періодичного відстеження результативності РА та оцінки результатів його реалізації виявлено, що РА є доцільним та ефективним.

Періодичне відстеження результативності РА буде проведено у терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ  
Едуард ПІДЛУБНИЙ

