

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, розташованого за
адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 72, під'їзди № 1, 2.**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 72, під'їзди 1, 2.
6. Код за ДК: 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг:
9. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-09-010144-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

406 590,00 грн (чотириста шість тисяч п'ятсот дев'яносто грн 00 коп).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, розташованого за адресою:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 72, під'їзди № 1, 2**

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Під'їзд №1			
1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	18	
2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	18	
3	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	517	
4	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)	м	76,7	
5	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	52,8	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 16мм ² до 35 мм ² в труби	м	142,9	
7	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	31,9	
8	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (поверхових)	шт	18	
9	Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А	шт	36	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	36	
11	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	154,2	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5мм ² до 6 мм ² в труби	м	193,8	
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	35,9	
14	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	59,8	
15	Монтаж світильників	шт	11	
16	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	18	
17	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд №2			
18	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	18	
19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	18	
20	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	464	
21	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)	м	28,7	
22	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки	м	52,8	

	діаметром понад 32 мм до 50 мм			
23	Затягування першого проводу перерізом понад 16мм ² до 35 мм ² в труби	м	90,1	
24	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	31,9	
25	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (поверхових)	шт	18	
26	Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А	шт	36	
27	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	36	
28	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	154,3	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5мм ² до 6 мм ² в труби	м	193,8	
30	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	21,4	
31	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	33,4	
32	Монтаж світильників	шт	11	
33	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	18	
34	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Електрощитова			
35	(Демонтаж) Перемикач (рубильник, що перемикає) триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
36	(Демонтаж) Монтаж запобіжника	шт	24	
37	Перемикач (рубильник, що перемикає) триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	
38	Монтаж запобіжника	шт	24	
39	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А	шт	2	