

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди №№ 14,15 (усунення аварій в житловому фонді).

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди №№ 14,15 (усунення аварій в житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49100, м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди №№ 14,15.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-06-010451-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

676 100,00 грн з ПДВ (шістсот сімдесят шість тисяч сто грн. 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку. Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди №№ 14,15 (усунення аварій в житловому фонді)

Умови виконання робіт Табл.Б1.п.1 к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	40	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	188	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	38	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	38	
7	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2	
8	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	2	
9	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	40	
10	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	188	
11	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	38	
12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	м	38	
13	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 32 мм	шт	32	
14	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 50 мм	шт	1	
15	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 90 мм	шт	3	
16	Заміна засувок діаметром до 100 мм	шт	4	
17	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	306	