

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: вул. Севастопольська, буд. 30, під'їзди 1, 2, м. Дніпро)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: вул. Севастопольська, буд. 30, під'їзди 1, 2, м. Дніпро).
6. Код за ДК: 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг: 49005, м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 30, під'їзди 1, 2.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-09-010394-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

134 928, 00 грн (сто тридцять чотири тисячі дев'яносто двадцять вісім грн 00 коп).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Усунення аварій у житловому фонді
(поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою:
вул. Севастопольська, буд. 30, під'їзди 1, 2, м. Дніпро)

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	2	
2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	5	
3	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	5	
4	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	247	
5	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)	м	27,4	
6	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	30,4	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	44,9	
8	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	44,9	
9	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	
10	Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А	шт	20	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	20	
12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	112	
13	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	123,2	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	22,8	
15	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	25,1	
16	Монтаж світильників	шт	7	
17	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
18	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	26	
20	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	9	
21	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	10	
22	Монтаж світильників	шт	2	
23	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
24	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	

25	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	172	
26	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)	м	65	
27	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	75	
28	Монтаж світильників	шт	11	
29	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	11	
30	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
31	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
32	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
33	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	