



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 63

26.12.2023

м. Дніпро

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Михайло ЛИСЕНКО

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: Про передачу електричних мереж напругою 0,4 кВ

Рішенням міської ради № 20/11 від 20.09.2023 року на балансовий рахунок Комунального підприємства «Міськсвітло» Дніпровської міської ради (далі – КП «Міськсвітло» ДМР) було зараховано безхазяйні електричні мережі за адресою м. Дніпро, вул. Гідропаркова, буд. 9, а саме:

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-5-ж/б вул. Гідропаркова, буд. 9, Щ-3, (під'їзд 8), ААШв-1-3х185, 1984 р. будівництва, довжиною 79 м;

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (II секція шин) Рб-11-ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-3, (під'їзд 8), ААШв-1-3х185, 1984 р. будівництва, довжиною 79 м.;

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-2-ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1, (під'їзд 2), ААБ-1-3х95, 1984 р. будівництва, довжиною 93 м;

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (II секція шин) Рб-14-ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1, (під'їзд 2), ААБ-1-3х95, 1984 р. будівництва, довжиною 93 м.;

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-2-ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1-2, (під'їзди 2-5), АВВГ-3х70+1х35, 1984 р. будівництва, довжиною 75 м.;

– кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (II секція шин) Рб-14-ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1-2, (під'їзди 2-5), АВВГ-3х70+1х35, 1984 р. будівництва, довжиною 75 м.

Враховуючи, що КП «Міськсвітло» ДМР є балансоутримувачем тільки мереж зовнішнього освітлення м. Дніпро, обслуговування та утримання кабельних ліній електричних мереж унеможливорюється повною відсутністю відповідної для цього бази (фахівців, матеріалів, тощо).

Вказані електричні мережі від Трансформаторної підстанції (ТП) № 30, яка належить оператору системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», до під'їздів житлового будинку № 9 по вулиці Гідропаркова прокладено в землі. Орієнтовно термін експлуатації кабельних ліній становить понад 35 років, кабельні лінії знаходяться у застарілому та занедбаному стані, що, може привести до виходу їх з ладу та знеструмлення великої кількості квартир 9-ти поверхового житлового будинку, та як наслідок, може спричинити виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Зважаючи на викладене, з метою належної експлуатації існує необхідність вище вказані кабельні лінії електричних мереж напругою 0,4 кВ, у кількості 6 одиниць, передати оператору системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», як власнику технологічних мереж, до яких вони приєднані.

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня, пов'язаної із порушенням нормальних умов життєдіяльності населення на тривалий період, комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Міськсвітло» ДМР безоплатно у власність оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», кабельних ліній електричних мереж напругою 0,4 кВ, до ж/б №9 по вулиці Гідропарковій, у кількості 6 одиниць, загальною довжиною 494 м, загальною балансовою вартістю 29 212,00 грн, а саме:

- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-5 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-3, (під'їзд 8), ААШв-1-3х 185, 1984 р. будівництва, довжиною 79 м, балансовою вартістю 5 494,27 грн;

- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1ІІ секція шин) Рб 11 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-3, (під'їзд 8), ААШв-1-3х 185, 1984 р. будівництва, довжиною 79 м, балансовою вартістю 5 494,27 грн

- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-2 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1, (під'їзд 2), ААБ-1-3х95, 1984 р. будівництва, довжиною 93 м, балансовою вартістю 5 263,33 грн;

- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (ІІ секція шин) Рб-14 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1, (під'їзд 2), ААБ-1-3х95, 1984 р. будівництва, довжиною 93 м, балансовою вартістю 5 263,33 грн;


- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (1 секція шин) Рб-2 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1-2, (під'їзди 2-5), АВВГ-3х70+ 1 х35, 1984 р. будівництва, довжиною 75 м, балансовою вартістю 3 848,40 грн;

- кабельна лінія 0,4 кВ ЗТП-30 (ІІ секція шин) Рб-14 ж/б вул. Гідропаркова, 9, Щ-1-2, (під'їзди 2-5), АВВГ-3х70+1х35, 1984р.б., довжиною 75 м, балансовою вартістю 3 848,40 грн.

2. КП «Міськсвітло» ДМР підготувати проєкт рішення Дніпровської міської ради на передачу електричних мереж (п. 1 цього протоколу) з балансу КП «Міськсвітло» ДМР безоплатно у власність оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Термін: невідкладно

Перший заступник
голови комісії



Михайло ЛИСЕНКО

Секретар комісії



Марія АРЕП'ЄВА