



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 46

17.08.2024

м. Дніпро

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Ігор МАКОВЦЕВ

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: Про запобігання виникненню на території міста надзвичайної ситуації техногенного характеру (м. Дніпро, вул. Старочумацька, буд. 8 Д, 8 М, 8 Н)

У ході перевірки на місці земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, буд. 8 Д, 8 М, 8 Н Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (далі – КП «Дніпроводоканал» ДМР) встановлено наступне.

На земельній ділянці за вказаною адресою проходить мережа водопостачання діаметром 1000 мм (далі Д-1000 мм) та електричні кабелі 4х10 кВ (пошкоджені і на даний момент не працюють), що належать КП «Дніпроводоканал» ДМР. Деякі будівлі та споруди частково розташовані безпосередньо над водоводом Д-1000мм та електричними кабельними лініями 4х10кВ (поз. 1,2,7,9) та не витримується нормативна відстань від фундаментів будівель і споруд до водоводу Д-1000мм і електричних кабелів 4х10кВ, що є порушенням будівельних норм, а саме.

Відповідно Додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019: відстань від фундаментів будівель і споруд до мереж водопроводу повинна становити не менше 5 метрів.

Відповідно п. 15.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», п. 11.1.8 ДБН «Планування та забудова територій»: ширину санітарно-захисної смуги водоводів та водопровідних мереж, що проходять по незабудованій території, потрібно приймати (від крайніх ліній):

– при прокладанні в сухих ґрунтах та умовному діаметрі до 1000 мм включно – не менше ніж 10 м, а при більшому діаметрі – не менше ніж 20 м. При прокладанні водоводів по забудованій території ширину смуги слід призначати у встановленому порядку.

Відповідно «Проекту зон санітарної охорони насосних станцій III-го підйому і магістральних водоводів», які затверджено рішенням міськвиконкому № 15/8 від 09.04.2023:

– гл. 43: санітарно-захисна смуга для однієї нитки водоводу Д-1000 мм за відсутності ґрунтових вод приймається у вигляді смуги шириною по 10 м в обидві сторони. Загальна ширина санітарно-захисної смуги складає 20 м;

– гл. 53: у смузі землі вздовж траси водоводів, що включені у санітарно-захисну смугу останніх, забороняється зведення будь-яких споруд, що не належать до водопроводу.

Згідно з Правилами охорони електричних мереж (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1455):

Загальна частина п. 7: Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

– уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній електропередачі напругою до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами) – у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра.

Згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) 2017:

– п. 2.3.60 «Відстань по горизонталі в просвіті між крайнім кабелем у траншеї і краєм підземної частини фундаментів надземних будівель і споруд має дорівнювати глибині прокладання кабелю, але бути не менше ніж 0,6м».

Стосовно проведення будівництва за адресою: вул. Старочумацька буд. 8 Д, 8 М, 8 Н, повідомлено, що КП «Дніпроводоканал» ДМР не надавалися технічні умови на приєднання об'єкту будівництва за вказаною адресою до мереж водопостачання і водовідведення. Проектна і виконавча документація на розгляд КП «Дніпроводоканал» ДМР не надходила.

Вільний доступ до обслуговування та ремонту водоводу Д-1000мм та електрокабелю частково відсутній. Неможливо також проведення реконструкції кабелю КП «Дніпроводоканал» ДМР.

Водовод Д-1000 мм забезпечує водопостачанням житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитячі садки тощо) лівобережної частини міста промпідприємства Лівобережного промвузлу.

Неможливість виконання ремонту водоводу Д-1000мм призведе до зупинки водопостачання вказаних об'єктів на невизначений термін.

У зв'язку із наведеним, КП «Дніпроводоканал» ДМР звернулось з проханням вжити відповідні заходи щодо припинення будівництва та зобов'язати замовника будівництва забезпечити вільний доступ до вищевказаних мереж (лист від 13.08.2024 № 4319/15-14).

На цей час у зв'язку з аварійною ситуацією відсутнє водопостачання на території лівого берега м. Дніпра.

Відсутність доступу до усіх водопостачальних комунікацій на території міста перешкоджає вчасному проведенню робіт з ліквідації аварій та відновленню належного водопостачання.

Враховуючи те, що внаслідок самовільного будівництва відсутній вільний доступ до зазначених КП «Дніпроводоканал» ДМР мереж, за підсумками вивчення та обговорення наданої інформації, з метою отримання доступу до мереж електричних та водопровідних комунікацій, які проходять в межах охоронних зон вздовж земельної ділянки комунальної форми власності по вул. Старочумацька, 8 Д, 8 М, 8 Н у м. Дніпрі, з метою запобігання виникненню на території міста надзвичайної ситуації техногенного характеру комісія

ВИРІШИЛА:

Комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради вжити усіх необхідних заходів з відновлення доступу до мереж електричних та водопровідних комунікацій, які проходять в межах охоронних зон уздовж земельної ділянки комунальної форми власності по вул. Старочумацька, 8 Д, 8 М, 8 Н у м. Дніпрі, шляхом виконання земельних робіт із відновлення доступу до труби (водоводу Д-1000 мм) та електричних кабельних ліній.

Термін: невідкладно

Перший заступник
голови комісії



Ігор МАКОВЦЕВ

Секретар комісії



Марія АРЕП'ЄВА